

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ПДК СанПиН 2.1.4. 1074-01	Директива Совета 98/83/ЕС	Вода высшего качества
Органолептические показатели				
Мутность	ед. ЕМФ	2,6	1,0	0,5
Цветность	градусы	20	-	Бесцв.
Привкус	баллы	2	-	отс.
Запах при 20 °С / 60 °С	баллы	2	-	отс.
Обобщенные показатели				
Водородный показатель (рН)	ед. рН	6-9	6,5-9,5	7-8
Окисляемость	мг О/дм ³	5,0	5,0	3,0
Солесодержание	мг/дм ³	1000	-	500
RED-ОХ	mv	+100 +400	-	-150 -50
Сероводород	мг/дм ³	отсутствие	-	-
Растворенный кислород	%	-	>50	>60
Химические показатели				
Алюминий	мг/дм ³	0,5	0,2	0,05
Аммоний	мг/дм ³	0,5	0,5	0,05
Железо	мг-экв/дм ³	0,3	0,2	0,05
Жесткость общая	мг/дм ³	Менее 7	2,5	1,5-2,5
Кальций	мг/дм ³	100	50	-
Магний	мг/дм ³	50	-	-
Сульфаты	мг/дм ³	500	250	50
Сульфиды	мг/дм ³	3,0	-	-
Хлориды	мг/дм ³	350	250	20
Нитриты	мг/дм ³	3,0	0,5	0,01
Нитраты	мг/дм ³	45	50	25
Медь	мг/дм ³	1,0	2,0	0,055
Цинк	мг/дм ³	5,0	-	0,1
Марганец	мг/дм ³	0,1	0,05	0,02
Стронций стабильный	мг/дм ³	7,0	-	-